



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу**

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Салехард, ул. Республики, дом 28, тел. 8(34922) 3-22-99, e-mail: cod-yanao@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по МО г. Ноябрьск УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, дом 25, тел. (3496) 31-11-06 e-mail: ogpn\_noyabrsk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Акт № 9/2-7-39**

**по результатам рассмотрения заявления**

21 июля 2020 года

г. Ноябрьск

16 ч. 00 мин

(место составления)

Государственным инспектором г. Ноябрьск по пожарному надзору - инспектором НТО

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору,

ОНДиПР по МО г. Ноябрьск лейтенантом внутренней службы

проводившего (-ых) обследование, рассматривавшего заявление)

Челпан Анастасией Григорьевной

в период с 10 ч. 00 мин. 20.07.2020 г. по 16 час. 00 мин. . 21.07.2020 г. проведено обследование

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

объекта защиты – здание детского сада МАДОУ «Машенька», (расположенное по адресу:

ЯНАО г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, д.7 «а» (ИНН 8905024877, ОГРН 1028900707043)

При обследовании присутствовал представитель юридического лица – заместитель заведующей

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество

МАДОУ «Машенька» Першина Ирина Валерьевна

(последнее – при наличии) представителя заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении

обследования, фамилия имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф-1.1, этажность здания - 3, степень огнестойкости – II, электрифицировано, отопление центральное водяное. Фундамент - железобетонные сваи, стены – железобетонные панели, перекрытия – железобетонные плиты. Здание оборудовано АПС и СОУЭ 3-го типа. На момент обследования системы были в исправном состоянии. Внутреннее противопожарное водоснабжение осуществляется из сети внутреннего противопожарного водопровода (пятнадцать пожарных кранов с диаметром сети 51 мм). Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется из пожарного гидранта (ПГ-4 Т-150).

2) в ходе обследования установлено:

Нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено.

С актом по результатам рассмотрения ознакомлен(а):

Заместитель заведующей МАДОУ «Машенька» Першина Ирина Валерьевна

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного

лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей,

а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Заместитель заведующей МАДОУ «Машенька»  
Першина Ирина Валерьевна

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица,  
фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы  
индивидуального предпринимателя, владельца собственности,  
имущества и т.п. (гражданина)

«21» июля 2020 г.

Вывод по результатам обследования:

В здании детского сада МАДОУ «Машенька» выполняются требования пожарной безопасности.

Обследование проводил:

Государственный инспектор  
г. Ноябрьска по пожарному надзору –  
инспектор НТО ОНДиПР по МО г. Ноябрьск  
лейтенант внутренней службы Челпан А.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«21» июля 2020 г.



*(Handwritten signature)*  
(Подпись)

Телефоны доверия:  
Главное управление МЧС России по ЯНАО - 8 (34922) 2-39-99  
МЧС России - 8 (495) 400-99-99